

Šilutės Pamario progimnazijos Rusnės skyriaus
(190696633)

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Asmuo, pastebėjęs gaisrą turi nedelsdamas informuoti apie gaisrą, šaukiant „**Gaisras**“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą bei atsakingų tarnybų pasitikimą kieme atsakinga:

Šilutės Pamario progimnazijos Rusnės skyriaus pavaduotoja ugdymui

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu arba žodžiu tiesiogiai praneša mokyklos pavaduotojai ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu: **112**
5. **(iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono)**, Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - kur įvyko tikslų adresą (**Neringos g.29 A, Rusnė**) gaisro kilimo vietą;
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas pasitinka ir informuoja apie situaciją **direktoriaus pavaduotoja ugdymui**.
7. Paaiškėjęs, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, mokyklos pavaduotoja ugdymui turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR VAIKŲ EVAKUACIJA

**Už vaikų evakuaciją atsakingi:
Tuo metu klasėje/ grupėje dirbantys pedagogai**

8. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.

9. Įvykio metu klasėje/grupėje dirbantis **mokytojo padėjėjas**, atsakingas už durų palaikymą atidarytomis, kol iš patalpos neišeis paskutinis mokinys/ vaikas.
10. **Mokytojas** eina pirmas ir rodo kelią mokiniams/vaikams.
11. **Mokytojas** organizuoja mokinių/vaikų eilę ir išeina kartu su paskutiniu mokiniu/ vaiku.
12. **Mokytojas**, privalo įsitikinti, kad visi tuo metu esantys mokiniai/ vaikai išeina kartu su juo. Išėjus iš pavojaus zonos – mokytojas privalo sutikrinti mokinius/vaikus pagal sąrašą.
13. **Švietimo pagalbos specialistai**, dirbantys kabinetuose su mokiniams/vaikais atsakingi už mokinių/vaikų evakuaciją iš kabinetų per arčiau esantį išėjimą mokinių ir vaikų pristatymą klasės/grupės mokytojams evakuacijos vietoje.
14. Nesant galimybių išeiti per duris iš pirmo aukšto grupių galinių patalpų, **mokytojai** atsakingi už vaikų evakuacijos organizavimą per langą:
 - **Auklėtojo padėjėjas** per langą išmeta kėdę, išlipa pati ir priiminėja vaikus; · **Auklėtoja** padavinėja vaikus per langą auklėtojo padėjėjui;
 - **Auklėtojas** renka vaikus į vieną vietą ir organizuoja jų eilę išlipimui per langąMokyklos mokinius išveda pamokas vedę mokytojai. Pirmiausia išvedami 3 aukšto mokiniai, po to 2 aukšto mokiniai.

Už personalo evakuaciją atsakingi:

Šilutės Pamario progimnazijos Rusnės skyriaus pavaduotoja ugdymui

15. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
16. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui.
17. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų– išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
18. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.
21. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.
22. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.
23. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir pedagogai su savo klasės mokiniais ir grupės vaikais turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartyje pažymėtu susibūrimo ženklu vietoje (Mokyklos kieme krepšinio aikštelėje) ir prisistatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui turi informuoti Šilutės Pamario progimnazijos Direktorių apie tai, ar visi darbuotojai ir vaikai sėkmingai evakavosi.

Už evakuacinių durų atidarymą ir praėjimus atsakingi:

Budinti valytoja

24. Direktorės pavaduotoja ugdymui turi nedelsdama eiti į sutartą vietą ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus, mokinius ir vaikus.

25. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai išėjusius darbuotojus, mokinius ir vaikus, visi eina į netoliese esančius Rusnės bendruomenės namus, adresu Neringos g.33A. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

26. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

27. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 2-5 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas, ir kiti darbuotojai

28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

Už elektros atjungimą pastate pastebėjus gaisrą atsakingi:

- Mokyklos vairuotojas

29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės dislokacijos nurodytos evakavimo plane).

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį - nuspausti rankenėlę.

32. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

33. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiaga padengti visą degantį paviršių.

34. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

35. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis 6 – 7 neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė.

36. Labai svarbu, kad gesinamą medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.

37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

**Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui**

KITI NURODYMAI:

Pastebėjus ar įtarus įsilaužimo ar kitokius piktybinius atvejus skambinti:

1. Bendruoju pagalbos telefonu **112**
2. Mokyklos ūkvedžiui **tel. 8 698 03878**
3. Mokyklos pavaduotojai **tel. 8 612 20637**

Dėl galimų gedimų skambinti:

Apsaugos sistemos – UAB „Apsaugos komanda“, tel.: **8 615-23868**
Elektros gedimų **1852**